

11980926

Dernier contrôle 1^{er} Contrôle



PROCÈS VERBAL

HL131/61/2015

Date 19/09/25

Original

Carte

Verte
Orange
Rouge

Ans
6 mois

Je soussigné, expert en stockage, atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous, a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité conformément aux prescriptions légales imposées par les arrêtés suivants : AGW 03 juillet 1997, 30 novembre 2000, 17 juillet 2003 / 24 juillet 2008, 29 novembre 2007 / 31 mars 2011

Lieu	Nom	<u>Ville de Hallegout</u>	
	Rue	<u>du Pont de Vieu 1</u>	
	Code postal	<u>8650</u>	Ville <u>YVES-BOURBEE</u>
	Téléphone / GSM	<u>079/650 275</u>	Mail
	Permis / Autorisation	<u>pas applicable</u> /	Zone de captage ☐

Réservoir	☒ Fioul/Mazout	☒ Gazole/Diesel	☐
	☒ Aérien	☒ En fosse	☐ Souterrain
	☒ Simple paroi	☒ Acier	☐ Polyester
	☐ Double paroi	☐ Acier/Acier	☐ Acier/PVC
	Capacité	<u>2880 l (31000)</u>	Numérotation
	Diamètre (mm)		Age
	Longueur (mm)		Épaisseur (mm)
	Haut. Produit (mm)	Début: <u>500</u>	Fin: <u>500</u>
Canalisations	☒ Remplissage <u>3x</u>	☒ Event <u>3x</u>	☒ Aspiration <u>3x</u>
	☒ Acier	☒ Acier revêtu	☐ PEHD
	☐ Carré	☒ Cylindrique	☒ En cave
	☐ Polyéthylène	☐ Polyester/PVC	☐ Polyester/Polyester
	☐ Polyéthyl./Polyéthyl.	☐ Polyéthyl./Acier	☐

2x 1150 [R]
+
1x 580 [C]

Accessoires	☒ Encuvement	☐ Identification	Dimension
	☐ Détecteur de fuite	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3	Identification
	☒ Jauge	☒ Latte	☐ Fil
	☐ Limiteur remplis.	☐ Sonde	☐ Clapet
	☐ Avertisseur niveau	☐ Sifflet	☐ Sonde
	☐ Anti-Siphon	☐ Le plateau	☒ Les raccords
	☐	☐	☐
	☐	☐	☐

Contrôle	Méthode acoustique	Matériel	Début	Fin	dBu/V à p.atm	dBu/V dép.	dBu/V à p.atm	dBu/V dép.	Gicleur	dBu/V	Gicleur	dBu/V
	☒	DEP.		Ph. Liq.		Ph. aér.		Débit fuite	Phase liquide		Phase adrienne	
		Identification appareil	Identification capteur		Date de calibrage							
	☐	Partie électrique	Alimentation permanente	Sonde / Pressostat	Raccord sécurité intrinsèque	Témoin marche	Témoin alarme	Report d'alarme				
		Partie dynamique	Pente continue									
		Classe 1	P	Arrivée	Marche pompe	Arrêt alarme	Arrêt pompe	Soupape surpression / Force pompe	Perte système (l/min)	Stop liquide Vide	Bouchons	
		Classe 2		Concentration (°C)	cellule	pH	cellule	vanne	cellule	vanne	Vanne de purge	Débit par vanne de purge (l/min)
	☐	Sonde	Hauteur	Temps de chauffe		Temps de réponse						
	☒	Réservoir	<u>Étanche</u>	Non étanche								
	☒	Canalisations	<u>Étanche</u>	Non étanche		Conforme	Non conforme					
	☐	Le plateau	<u>Étanche</u>	Non étanche								
	☒	Les raccords	<u>Étanche</u>	Non étanche								
	☐	Encuvement	<u>Étanche</u>	Non étanche		Conforme	Non conforme					
	☐	Limiteur remplissage	Conforme	Non conforme								
	☐	Anti-Siphon	Conforme	Non conforme		Pas d'application						
	☒	Jauge	Conforme	Non conforme								
	☐	Détecteur de fuite	Conforme	Non conforme		Validité						
	☒	Installation	<u>Conforme</u>	Non conforme		Validité						
	☒	Pollution visuelle	Oui	(Non)								

Actions :

Il est conseillé de supprimer les 3 purge tubes, d'installer un système anti-débordement et de mettre l'explosion par le haut

All-in Tank Service n.v./s.a.
Sluis 2 bus 4 - 9810 Eke

Tel.: 09 241 41 72
Fax: 09 241 41 79

Nom et signature du technicien
[Signature]

Signature client
[Signature]

info@allintankservice.be
www.allintankservice.be



ATS BASTOGNE

0800 11 206

Van oplossing tot uitvoering · De la conception à la réalisation
Von der Lösung zur Implementierung

All-in Tank Service n.v./s.a. Sluis 2 bus 4, 9810 Eke www.allintankservice.be
info@allintankservice.be Tel.: 09 241 41 72 Fax: 09 241 41 79

Belfius 564-5137388-64 IBAN BE29 5645 1373 8864 BIC GKCCBEBB
BTW/TVA BE 0881.597.861 Reg.06.25.1.1 RPR Gent

FACTURE

1-1

Ville De Walcourt
Place De L'hôtel De Ville 3 / 5
5650 Walcourt

TVA BE 0206.625.935

Klantnr./N° Client/Kundennr.	Factuurnr./N° facture/Rechnungsnr.	Datum/Date/Datum	
K936132	1226GVF0002581	19/09/25	
Aant./Qté./Menge	Omschrijving/Description/Beschreibung	Gelev./Livr./Gelief.	Prijs/Prix/Preis
4	Contrôle citerne visible		140,50000

Netto/Net/Netto	C	%	BTW/TVA/MwSt	TE BETALEN/A PAYER/ ZU ZAHLEN
562,00		21 %	118,02	680,02
0310K-0571515				17/09/25

Door ondertekening verklaart de klant de algemene voorwaarden van de All-in Tank Service afgedrukt op de achterzijde gelezen en aanvaard te hebben.

Par sa signature, le client soussigné déclare avoir lu les conditions générales de vente d'All-in Tank Service imprimé au verso de la présente et les avoir accepté.

Durch seine Unterschrift bestätigt der Kunde, dass er die auf der Rückseite gedruckten allgemeinen Geschäftsbedingungen der All-in Tank Service gelesen hat und akzeptiert.

HANDEKENING
SIGNATURE
UNTERSCHRIFT

Betalingsinstructie / Instruction de paiement / Zahlungsbedingung

Bedrag/Montant/Betrag: 680,02

Vervaldag/Echéance/Fälligkeitstag: 19/10/25

Mededeling/Communication/Mitteilung: ***125/2002/58110***

Bankrekening:
Numéro de compte: BE29 5645 1373 8864 BELFIUS BANK
Kontonummer:

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van deze service. Check ons privacybeleid op www.allintankservice.be/nl/privacy of bel ons om een schriftelijke kopie per post te ontvangen.

Nous traitons vos données personnelles dans le cadre de cette service. Consultez notre politique de confidentialité sur www.allintankservice.be/fr/privacy ou appelez-nous pour recevoir une copie écrite par courrier.

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen dieses Dienstes. Überprüfen Sie unsere Datenschutzbestimmungen unter www.allintankservice.be/fr/privacy oder rufen Sie uns an, um eine schriftliche Kopie per Post zu erhalten.

Al meer dan 25 jaar dé specialist inzake mazouttanks!
Depuis plus de 25 ans le spécialiste en matière de citernes !
Der Spezialist für Heizöltanks seit über 25 Jahren!

0310P-042544

+32 (0)473/790164
+32 (0)71/610275

30MIN / SMS

csc 2022-951

Bon de commande n°1256 Rue de l'église26/ pont yves 1

ANANI.A / anani.a
!! Vous pouvez payer par Bancontact !!

Place cuve: 0
Commentaire:
Cuve: 1 / /